

대전광역시 위험물안전관리조례 일부개정 조례안

의안 번호	374
----------	-----

제출연월일 : 2008. 9. 11.

제출자 : 대전광역시장

1. 제안이유

「위험물안전관리법」의 개정에 따라 조례를 관계법령에 맞게 정비하여 법체계의 통일성을 기하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. 수·출입화물 하역장소 등에 설치하는 것 중 「국제해상위험물규칙」(IMDG Code)의 적용을 받지 않는 컨테이너식 이동탱크저장시설 외의 것에 대하여는 임시저장·취급 기간을 초과하여 반복 승인할 수 없도록 함(안 제7조제2항).
- 나. 「위험물안전관리법 시행령」의 개정에 따라 보세구역의 옥외저장소에 저장할 수 있는 위험물 중 제6류 위험물을 제외함(안 제9조).
- 다. 소량위험물 저장·취급기준 중 이동탱크저장소로부터 건설공사와 관련된 자동차의 연료탱크에 위험물 주입이 가능하도록 함(안 별표 2).
- 라. 위험물 임시저장시설 중 이동탱크저장시설은 「국제해상위험물규칙」(IMDG Code)의 적용을 받지 않는 컨테이너식으로 한정함(안 별표3).

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「위험물안전관리법」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요없음
- 다. 합 의 : 해당없음
- 라. 기 타
 - (1) 신·구조문 대비표 : 별첨
 - (2) 규제심사 : 규제 신설·폐지 등 없음
 - (3) 입법예고 : 2008. 7. 18. ~ 8. 9. / 접수 의견 없음

대전광역시 위험물안전관리조례 일부개정 조례안

대전광역시 위험물안전관리조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조중 “「위험물안전관리법」(이하 “법”이라 한다)”을 “「위험물안전관리법」”으로, “「위험물안전관리법 시행령」(이하 “영”이라 한다)”을 “「위험물안전관리법 시행령」”으로 한다.

제2조중 “영”을 “「위험물안전관리법 시행령」(이하 “영”이라 한다)”으로 한다.

제3조중 “법”을 “「위험물안전관리법」(이하 “법”이라 한다)”으로 한다.

제7조제2항 후단을 다음과 같이 한다.

이 경우 수·출입화물 하역장소 등에 설치하는 것 중 「국제해상위험물규칙」(IMDG Code)의 적용을 받지 않는 이동탱크저장시설(컨테이너식에 한한다) 외의 것에 대하여는 법 제5조제2항제1호에 정한 임시저장·취급 기간을 초과하여 반복 승인할 수 없다.

제7조제5항중 “「위험물안전관리법 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다)”을 “「위험물안전관리법 시행규칙」”으로 한다.

제9조중 “가목 내지 다목”을 “가목 및 나목”으로 한다.

별표 2 VII 제2호에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 「건설산업기본법」 제2조제4호에 따른 건설공사를 하는 장소에서 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 10 IV 제3호에 따른 주입설비를 부착한 이동탱크저장소로부터 해당 건설공사와 관련된 자동차(「건설기계관리법」 제2조제1항제1호에 따른 건설기계 중 덤프트럭과 콘크리트믹서트럭으로 한정한다)의 연료탱크에 인화점 40℃ 이상의 위험물을 주입하는 경우에는 그러하지 아니하다.

별표 3 제2호중 “이동탱크저장시설(컨테이너식의 것에 한한다)”을 “이동탱크저장시설(「국제해상위험물규칙」(IMDG Code)의 적용을 받지 않는 컨테이너식에 한한다)”로 한다.

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문 대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 조는 「위험물안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제4조, 제5조제2항 후단, 같은 항제1호 및 제39조제6항과 「위험물안전관리법 시행령」(이하 “령”이라 한다) 별표 2 제7호라목의 규정에 의하여 위임된 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 조는 「위험물안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제4조, 제5조제2항 후단, 같은 항제1호 및 제39조제6항과 「위험물안전관리법 시행령」(이하 “령”이라 한다) 별표 2 제7호라목의 규정에 의하여 위임된 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- 「위험물안전관리법」 ----- ----- 「위험물안전관리법 시행령」----- ----- -----		
제2조(정의) “소량위험물”이라 함은 영 별표 1에서 정한 위험물로서 지정수량의 5분의 1이상 지정수량 미만의 위험물을 말한다.	제2조(정의) “소량위험물”이라 함은 영 별표 1에서 정한 위험물로서 지정수량의 5분의 1이상 지정수량 미만의 위험물을 말한다.	제2조(정의) ----- 「위험물 안전관리법 시행령」(이하 “령”이라 한 다)----- ----- -----		
제3조(지정수량 미만 위험물의 저장 또는 취급기준) 법 제4조의 규정에 의한 지정 수량 미만 위험물의 저장 또는 취급은 별표 1에 규정한 기준에 의하여야 한다.	제3조(지정수량 미만 위험물의 저장 또는 취급기준) 법 제4조의 규정에 의한 지정 수량 미만 위험물의 저장 또는 취급은 별표 1에 규정한 기준에 의하여야 한다.	제3조(지정수량 미만 위험물의 저장 또는 취급기준) 「위험물안전관리법」(이하 “법”이라 한다)----- ----- -----		
제7조(위험물의 임시저장 또는 취급) ① (생략) ②제1항의 규정에 의한 승인신청을 받은 소방서장은 위험물시설의 구분에 따라 다음 각 호의 기준에 적합한 경우에는 별지 제2호서식에 의한 위험물임시저장·취급승인필증을 교부하여야 한다. 이 경우 수·출입화물 하역장소 등에 설치하는 것 외의 것에 대해서는 법 제5조제2항제1호에 정한 임시저장·취급 기간을 초과하여 반복 승인할 수 없다.	제7조(위험물의 임시저장 또는 취급) ① (생략) ②제1항의 규정에 의한 승인신청을 받은 소방서장은 위험물시설의 구분에 따라 다음 각 호의 기준에 적합한 경우에는 별지 제2호서식에 의한 위험물임시저장·취급승인필증을 교부하여야 한다. 이 경우 수·출입화물 하역장소 등에 설치하는 것 외의 것에 대해서는 법 제5조제2항제1호에 정한 임시저장·취급 기간을 초과하여 반복 승인할 수 없다.	제7조(위험물의 임시저장 또는 취급) ① (현행과 같음) ②----- ----- ----- ----- 이 경우 수·출입화물 하역장소 등에 설치하는 것 중 「국제해상위험물규칙」(IMDG Code)의 적용을 받지 않는 이동탱크저장시설(컨테이너식에 한한다) 외의 것에 대하여는 법 제5조제2항제1호에 정한 임시저장·취급 기간을 초과하여 반복 승인할 수 없다.		
1. ~ 2. (생략) ③ ~ ④ (생략) ⑤위험물을 임시로 저장 또는 취급하는 장소에서의 위험물의 저장 또는 취급은 「위험물안전관리법 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다)에 의한 저장 및 취급에 관한 기준에 적합하게 행하여야 한다.	1. ~ 2. (생략) ③ ~ ④ (생략) ⑤위험물을 임시로 저장 또는 취급하는 장소에서의 위험물의 저장 또는 취급은 「위험물안전관리법 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다)에 의한 저장 및 취급에 관한 기준에 적합하게 행하여야 한다.	1. ~ 2. (현행과 같음) ③ ~ ④ (현행과 같음) ⑤----- ----- 「위험물 안전관리법 시행규칙」----- ----- -----		

현행	개정안
<p>제9조(보세구역안의 옥외저장소에 저장할 수 있는 위험물) 영 별표 2 제7호라목에서 “시 조례로 정하는 위험물”이라 함은 영 별표 2 제7호가목 내지 다목의 위험물을 말한다.</p> <p>[별표 2] 소량위험물의 저장·취급 및 시설기준(제4조 관련)</p> <p>VII. 이동탱크에서 저장·취급하는 경우</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 이동탱크로부터 자동차(「자동차관리법」 제2조제1호의 규정에 의한 자동차와 「건설기계관리법」 제2조제1항제1호의 규정에 의한 건설기계 중 덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭을 말한다)의 연료탱크에 직접 주유하지 아니하여야 한다. <u><단서 신설></u></p> <p>3. ~ 18. (생략)</p>	<p>제9조(보세구역안의 옥외저장소에 저장할 수 있는 위험물) ----- ----- -----가목 및 나목----- -----</p> <p>[별표 2] 소량위험물의 저장·취급 및 시설기준(제4조 관련)</p> <p>VII. 이동탱크에서 저장·취급하는 경우</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. ----- ----- ----- ----- -----</p> <p><u>다만, 「건설산업기본법」 제2조제4호에 따른 건설공사를 하는 장소에서 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 10 IV제3호에 따른 주입설비를 부착한 이동탱크 저장소로부터 해당 건설공사와 관련된 자동차(「건설기계관리법」 제2조제1항제1호에 따른 건설기계 중 덤프트럭과 콘크리트믹서트럭으로 한정한다)의 연료탱크에 인화점 40℃ 이상의 위험물을 주입하는 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p> <p>3. ~ 18. (현행과 같음)</p>

현행	개정안
<p>[별표 3]</p> <p>임시저장 또는 취급 장소의 시설기준(제7조제3항 관련)</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 저장시설은 옥내저장시설, 옥외탱크저장시설, 옥내탱크저장시설, <u>이동탱크저장시설(컨테이너식의 것에 한한다)</u> 또는 옥외저장시설로 하고, 「위험물안전관리법 시행규칙」에 의한 당해 저장소의 위치·구조 및 설비의 기준에 준하여 설치하여야 한다. 이 경우 옥외저장시설에 제2류·제4류 및 제6류의 위험물 외의 위험물을 저장 또는 취급하는 경우에는 「위험물안전관리법 시행규칙」에 의한 옥외저장소의 기준에 준하는 것 외에 소방본부장 또는 관할 소방서장이 정하는 안전조치를 이행하여야 한다.</p> <p>3. ~ 6. (생략)</p>	<p>[별표 3]</p> <p>임시저장 또는 취급 장소의 시설기준(제7조제3항 관련)</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. ----- -----<u>이동탱크저장시설</u> (「국제해상위험물규칙」(IMDG Code)의 적용을 받지 않는 컨테이너식에 한한다)----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p> <p>3. ~ 6. (현행과 같음)</p>

관련법령

□ 위험물안전관리법

제4조(지정수량 미만인 위험물의 저장·취급) 지정수량 미만인 위험물의 저장 또는 취급에 관한 기술상의 기준은 특별시·광역시 및 도(이하 “시·도”라 한다)의 조례로 정한다.

제5조(위험물의 저장 및 취급의 제한) ① 지정수량 이상의 위험물을 저장소가 아닌 장소에서 저장하거나 제조소 등이 아닌 장소에서 취급하여서는 아니된다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 제조소 등이 아닌 장소에서 지정수량 이상의 위험물을 취급할 수 있다. 이 경우 임시로 저장 또는 취급의 기준과 임시로 저장 또는 취급하는 장소의 위치·구조 및 설비의 기준은 시·도 조례로 정한다.

□ 위험물안전관리법 시행령

제4조(위험물을 저장하기 위한 장소) 법 제2조제1항제4호의 규정에 의한 지정수량 이상의 위험물을 저장하기 위한 장소와 그에 따른 저장소의 구분은 별표 2와 같다.

□ 위험물안전관리법 시행규칙

제49조(제조소 등에서의 위험물의 저장 및 취급의 기준) 법 제5조제3항의 규정에 의한 제조소 등에서의 위험물의 저장 및 취급에 관한 기준은 별표 18과 같다.

[별표 18] IV 제5호아목

4. 이동저장탱크로부터 직접 위험물을 자동차(「자동차관리법」 제2조제1호의 규정에 의한 자동차와 「건설기계관리법」 제2조제1항제1호의 규정에 의한 건설기계중 덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭을 말한다)의 연료탱크에 주입하지 말 것. 다만, 「건설기계관리법」 제2조제4호에 따른 건설공사를 하는 장소에서 별표 10 IV 제3호에 따른 주입설비를 부착한 이동탱크저장소로부터 해당 건설공사와 관련된 자동차(「건설기계관리법」 제2조제1항제1호에 따른 건설기계 중 덤프트럭과 콘크리트믹서트럭으로 한정한다)의 연료탱크에 인화점 40℃ 이상의 위험물을 주입하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[별표 2]

지정수량 이상의 위험물을 저장하기 위한 장소와 그에 따른 저장소의 구분(제4조관련)

지정수량 이상의 위험물을 저장하기 위한 장소	저장소의 구분
1. 옥내(지붕과 기둥 또는 벽 등에 의하여 둘러싸인 곳을 말한다. 이하 같다)에 저장(위험물을 저장하는데 따르는 취급을 포함한다. 이하 이 표에서 같다)하는 장소. 다만, 제3호의 장소를 제외한다.	옥내저장소
2. 옥외에 있는 탱크(제4호 내지 제6호 및 제8호에 규정된 탱크를 제외한다. 이하 제3호에서 같다)에 위험물을 저장하는 장소	옥외탱크저장소
3. 옥내에 있는 탱크에 위험물을 저장하는 장소	옥내탱크저장소
4. 지하에 매설한 탱크에 위험물을 저장하는 장소	지하탱크저장소
5. 간이탱크에 위험물을 저장하는 장소	간이탱크저장소
6. 차량(피견인자동차에 있어서는 앞차축을 갖지 아니하는 것으로서 당해 피견인자동차의 일부가 견인자동차에 적재되고 당해 피견인자동차와 그 적재물의 중량의 상당부분이 견인자동차에 의하여 지탱되는 구조의 것에 한한다)에 고정된 탱크에 위험물을 저장하는 장소	이동탱크저장소
7. 옥외에 다음 각목의 1에 해당하는 위험물을 저장하는 장소. 다만, 제2호의 장소를 제외한다. 가. 제2류 위험물중 유황 또는 인화성고체(인화점이 섭씨 0도 이상인 것에 한한다) 나. 제4류 위험물중 제1석유류(인화점이 섭씨 0도 이상인 것에 한한다)·알코올류·제2석유류·제3석유류·제4석유류 및 동식물유류 다. 제6류 위험물 라. 제2류 위험물 및 제4류 위험물중 특별시·광역시 또는 도의 조례에서 정하는 위험물(「관세법」 제154조의 규정에 의한 보세구역안에 저장하는 경우에 한한다) 마. 「국제해사기구에 관한 협약」에 의하여 설치된 국제해사기구가 채택한 「국제해상위험물규칙」(IMDG Code)에 적합한 용기에 수납된 위험물	옥외저장소
8. 암반내의 공간을 이용한 탱크에 액체의 위험물을 저장하는 장소	암반탱크저장소

대전광역시 위험물안전관리조례 일부개정 조례안

심 사 보 고 서

2008년 10월 6일

행정자치위원회

I. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2008년 9월 11일 대전광역시장
2. 회 부 일 자 : 2008년 9월 12일
3. 상 정 일 자 : 제176회 대전광역시의회(임시회)

제5차 행정자치위원회(2008. 10. 6)

상정, 심사, 원안가결

II. 제안설명요지(제안설명자 : 소방본부장 박호선)

1. 제안이유

「위험물안전관리법」의 개정에 따라 조례를 관계법령에 맞게 정비하여 법체계의 통일성을 기하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. 수출입화물 하역장소 등에 설치하는 것 중 「국제해상위험물규칙」(IMDG Code)의 적용을 받지 않는 컨테이너식 이동 탱크저장시설 외의 것에 대하여는 임시저장·취급 기간을 초과하여 반복 승인할 수 없도록 함(안 제7조제2항).

- 나. 「위험물안전관리법 시행령」의 개정에 따라 보세구역의 옥외저장소에 저장할 수 있는 위험물 중 제6류 위험물을 제외함(안 제9조).
- 다. 소량위험물 저장·취급기준 중 이동탱크저장소로부터 건설공사와 관련된 자동차의 연료탱크에 위험물 주입이 가능하도록 함(안 별표 2).
- 라. 위험물 임시저장시설 중 이동탱크저장시설은 「국제해상위험물규칙」(IMDG Code)의 적용을 받지 않는 컨테이너식으로 한정함(안 별표3).

III. 전문위원 검토요지(전문위원 박춘용)

○ 본 개정 조례 안은

「위험물안전관리법」의 개정에 따라 조례를 관계법령에 맞게 정비하고 약칭의 위치를 목적규정 다음으로 조정 법령입안 심사 기준에 부합하도록 하려는 것으로서,

「국제해상위험물규칙」(IMDG Code)의 적용을 받지 않는 컨테이너식 이동 탱크저장시설에 한하여 임시저장 취급 반복승인을 허용하고

보세구역내 옥외저장소에 저장할 수 있는 품명 지정에 있어 제6류 위험물을 조례에 포함하고 있었으나 관련법 시행령 개정에 따라 조례에서 따로 정할 필요가 없음으로 삭제하고

이동식탱크 저장소로부터 건설공사를 하는 장소에서 건설공사와 관련된 자동차(덤프트럭, 콘크리트믹서트럭에 한함)의 연료탱크에 직접주입이 가능하도록 규제를 완화하려는 것임.

○ 본 개정 조례 안 검토결과

법제입안심사기준에 맞도록 약칭의 위치를 조정하고, 상위법령의 개정
에 따라 조례중 관련조항 일부를 개정하려는 것으로서 별다른 문제점은
없다고 사료됨.

IV. 토 론 요 지 : 생 략

V. 질의답변요지 : 생 략

VI. 심 사 결 과 : 원안가결

VIII. 기타 필요한 사항 : 없 음