

박세열 위원의 자료요청에 대한 답변서

1. 북부소방서청사 조경공사비 1식에 대한 내역

소 방 본 부

대전엑스포
-새로운 도약의 길-

대전직할시종합건설본부

302-233 대전직할시 서구 탄방동 102-2 전화 534-5320

문서번호 건이 30420- / /

시행일자 1992. 3.

경유

수신 대전직할시 소방본부장

참조 방호과장

선결			지	
접	일자 시간	1992. 3. 14	결	본부장
수	번호	394/447	재	방호과장
처리과	소방행정과		공	계장
담당자	김영민		람	

제목 북부소방서 설계용역 검수 통보

1. 방호 30428-1977('92. 12. 24.)호와 관련입니다.
2. 위 호로 요구한 북부소방서 청사 신축공사의 설계용역을 별첨과 같이 검수 통보하오니 참조하시기 바랍니다.
3. 더불어 금회 공사발주분에서 공사비 부족으로 수용할 수 없었던 아래사항을 통보하오니 공사시행에 차질없도록 부족공사비를 (약 50,000천원) '92년 추경시 확보하여 당 본부에 예산배정하여 주시기 바랍니다.

아 래

- 1) 엑스포 조직위원회 최종승인 및 건축협의회 조건사항 (별첨 참조)

첨 부 : 물품 검수 조서 1부. 끝.

엑스포 최종승인서 사본 1부.

대전직할시종합건설본부



대전 세계 박람회 조직 위원회

우 135 - 090 서울시 강남구 삼성동 159 /전화 (02) 551 - 1317 /전송

문서번호 건축 08314-59

시행일자 1992. 3. //

(경 유)

수 신 대전지하시장

함 르 소방본부장

선결		지	
점	일자 시간	결	분부장
수	번호	재	인감
처리과	소방행정과	공	리장
담당자		람	

제 목 소 방 센 타 건축승인(최종)

1. 귀사에서 2. 25일 신청한 소방센타 건축 최종승인 관련입니다.

2. 귀사에서 승인요청한 박람회장내의 “소방센타”건축에 대하여 검토한 바, “대전세계박람회 회장기본계획” 및 우리 조직위원회의 제규정에 적합하여 건축을 승인 하니 다음사항을 보완하여 건축허가등 후속조치를 취하여 동 전시관의 건축이 원활히 추진될 수 있도록 하기 바랍니다.

= 다

음 =

구 분	내 용
건 축	<p>○ 콘크리트 시방서</p> <p>- 바닥콘크리트 40 - 135 - 8-12 25 - 135 - 12로 한 것 (TIR : 50mm임)</p> <p>- 구조체에서 25 - 210 - 12-15 25 - 210 - 15로 한 것 (가수 방지용 위해)</p>

대전세계박람회조직위원회

대전시 도시개발국에서 수용한 것임

구분	내용
조경	<ul style="list-style-type: none">○ 식재계획<ul style="list-style-type: none">㉠ 서측 및 남측도로에 인접한 녹지에 프라타나스(참고 직경 120cm) 가로수를 식재하여 도로와 격리시킬 것- 건축배면 녹지에는 음지에 강한 나무를 선정하여 동일수종끼리 군식처리할 것- 옥상식재는 수목생장을 위해 충분한 토심을 확보할 것㉡ 초기녹음 조성을 위해 고목은 참고 직경 (또는 근위 직경) 20cm 이상으로 식재할 것- 축제분위기 조성을 위해 도로면 및 녹지대에 초화류를 적극 도입할 것○ 조경시설물계획<ul style="list-style-type: none">- 광장 및 녹지대에 조형물을 배치하여 볼거리를 제공함이 바람직함
기획조정	<ul style="list-style-type: none">○ 대전엑스포 '93 소방센터, 건축을 위해 대전시에 무상 양여할 부지의 구체적인 면적은 기공보(기일 03101 - 39, '92. 2. 8) 한 바와 같이 당 조직위가 토개공으로부터 박람회장 부지에 대한 소유권을 이전받은 후 동 소방센터 부지양도·양수계약서 지적 및 경계측량등을 통해 결정될 예정임

첨 부 : 1. “소방센터” 건축승인서 1부

대전세계박람회조직위원회 위 원 장



신규채의 화사내용

시 정 시 행 사 장

1. 수종 신청 및 배치

가. 건물 남서쪽 코너 부분 메타새퀘이아 식재지는 메타새퀘이아 대전
재래종 소나무 (M 3.5-3.0 R 12-15) 5-7분을 누워 설치하며
소나무 밑은 조릿대 잔여지는 백철쭉, 영산홍, 백일홍 등을 집단 군
식하고 자연석 배치

나. 건물 북쪽 가이즈끼 향나무 4본은 시화 백목련 3으로 배치하고
코너부분 청단풍 3본은 유실수 감나무 3-5본은 부등변 삼각으로 배식

2. 수목 규격

가. 식재 수목중 교목은 전수종 규격을 상향 조정
수관목 (W)인 경우 = 1.2 m이상
흉고직경 (B)인 경우 = 10 m이상
근원경 (R)인 경우 = 12 m이상

나. 둥근 주목 및 둥근 소나무는 제외